

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和7年10月6日、26日～11月1日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Oct 6, 26 – Nov 1, 2025

令和7年11月6日
Nov 6, 2025

1. 採取場所T-1〔上層〕 Sampling Point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/10/1 7:20	< 0.88	< 0.63	–	–
2025/10/2 7:20	< 0.85	< 0.65	–	< 6.2
2025/10/3 7:25	< 0.75	< 0.73	–	–
2025/10/4 7:15	< 0.75	< 0.82	–	–
2025/10/5 6:55	< 0.53	< 0.65	–	–
2025/10/6 7:40	< 0.85	< 0.61	11	< 6.4
2025/10/6 7:40	–	–	–	<u>< 0.31</u>
2025/10/7 8:46	< 0.69	< 0.44	–	–
2025/10/8 7:10	< 0.87	< 0.99	–	–
2025/10/9 6:50	< 0.64	< 0.70	–	–
2025/10/10 7:43	< 0.67	< 0.73	–	–
2025/10/11 6:55	< 0.94	< 0.70	–	–
2025/10/12 7:00	< 0.75	< 0.65	–	–
2025/10/13 7:00	< 0.68	< 0.56	12	–
2025/10/14 7:00	< 0.62	< 0.61	–	–
2025/10/15 7:00	< 0.93	< 0.82	–	–
2025/10/16 6:55	< 0.67	< 0.82	–	–
2025/10/17 8:22	< 0.53	< 0.61	–	–
2025/10/18 7:10	< 0.76	< 0.66	–	–
2025/10/19 6:43	< 0.75	< 0.85	–	–
2025/10/20 7:21	< 0.75	< 0.77	14	–
2025/10/21 8:35	< 0.88	< 0.71	–	–
2025/10/22 7:06	< 0.53	< 0.51	–	–
2025/10/23 7:18	< 0.68	< 0.82	–	–
2025/10/24 7:15	< 0.93	< 0.93	–	–
2025/10/25 6:53	< 0.58	< 0.90	–	–
2025/10/26 7:12	<u>< 0.91</u>	<u>< 0.78</u>	–	–
2025/10/27 7:38	<u>< 0.37</u>	<u>< 0.38</u>	11	–
2025/10/28 7:30	<u>< 0.69</u>	<u>< 0.56</u>	–	–
2025/10/29 7:30	<u>< 0.84</u>	<u>< 0.62</u>	–	–
2025/10/30 13:32	<u>< 0.70</u>	<u>< 0.81</u>	–	< 6.8
2025/10/31 7:16	<u>< 0.75</u>	< 0.73	–	–
2025/11/1 6:58	<u>< 0.62</u>	<u>< 0.72</u>	–	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱)の発表をもとに作成^{※1)}
試料採取日: 令和7年9月8日、10月6日、10日、26日～11月1日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1)}
Sampling Date: Sep 8, Oct 6, 10, 26 – Nov 1, 2025

令和7年11月6日
Nov 6, 2025

2. 採取場所T-2^{※3}[上層] Sampling Point T-2^{※3}[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/9/8 7:50	< 0.80	< 0.71	10	0.095
2025/9/9 8:35	< 0.75	< 0.96	11	–
2025/9/10 6:15	< 0.75	< 0.68	12	–
2025/9/11 13:30	< 0.79	< 0.66	6.9	< 5.9
2025/9/12 9:11	< 0.81	< 0.56	9.0	–
2025/9/13 6:00	< 0.92	< 0.63	8.1	0.87
2025/9/14 8:05	< 0.75	< 0.75	12	–
2025/9/15 7:45	< 0.92	< 0.89	12	< 6.6
2025/9/15 7:45	–	–	–	0.33
2025/9/16 6:20	< 0.75	< 0.64	13	–
2025/9/17 7:50	< 0.62	< 0.51	11	–
2025/9/18 7:20	< 0.94	< 0.68	13	< 5.8
2025/9/19 8:47	< 0.94	< 0.63	11	–
2025/9/20 6:15	< 0.82	< 0.76	7.7	–
2025/9/21 8:10	< 0.75	< 0.71	11	–
2025/9/22 6:40	< 0.80	< 0.76	11	< 6.3
2025/9/22 6:40	–	–	–	0.73
2025/9/23 6:15	< 0.82	< 0.67	10	–
2025/9/24 7:10	< 0.92	< 0.73	12	–
2025/9/25 6:10	< 0.90	< 0.73	9.3	< 5.6
2025/9/26 8:35	< 0.82	< 0.63	12	0.41
2025/9/27 7:40	< 0.93	< 0.79	12	–
2025/9/28 6:20	< 0.82	< 0.86	10	–
2025/9/29 8:30	< 0.53	< 0.65	12	< 5.6
2025/9/29 8:30	–	–	–	< 0.31
2025/9/30 8:25	< 0.88	< 0.54	12	–
2025/10/1 7:10	< 0.70	< 0.66	13	–
2025/10/2 6:30	< 0.87	< 0.82	10	< 6.2
2025/10/3 6:30	< 0.67	< 0.77	9.9	< 0.35
2025/10/4 6:15	< 0.79	< 0.77	12	–
2025/10/5 6:20	< 0.97	< 0.72	9.3	–
2025/10/6 8:11	< 0.64	< 0.63	11	< 6.4
2025/10/6 8:11	–	–	–	< 0.31
2025/10/7 10:25	< 0.69	< 0.56	9.3	–
2025/10/8 6:35	< 0.75	< 0.61	10	–
2025/10/9 6:16	< 0.82	< 0.70	11	–
2025/10/10 6:23	< 0.69	< 0.65	11	< 0.26
2025/10/11 8:03	< 0.85	< 0.69	12	–
2025/10/12 6:10	< 0.69	< 0.65	8.8	–
2025/10/13 8:10	< 0.77	< 0.70	11	–
2025/10/14 6:35	< 0.62	< 0.44	9.7	–
2025/10/15 6:25	< 0.62	< 0.53	8.3	–
2025/10/16 6:30	< 0.75	< 0.86	8.9	–
2025/10/17 6:45	< 0.80	0.59	< 3.5	–
2025/10/18 8:50	< 0.75	< 0.73	6.8	–
2025/10/19 6:15	< 0.69	< 0.76	12	–
2025/10/20 7:00	< 0.93	< 0.63	8.1	–
2025/10/21 6:35	< 0.73	< 0.68	9.1	–
2025/10/22 6:30	< 0.75	< 0.83	11	–
2025/10/23 6:38	< 0.64	< 0.70	11	–
2025/10/24 6:30	< 0.68	< 0.74	10	–
2025/10/25 8:15	< 0.87	< 0.85	13	–
2025/10/26 6:20	< 0.69	< 0.78	5.3	–
2025/10/27 8:20	< 0.84	< 0.76	7.7	–

2025/10/28 6:30	< 0.95	< 0.71	7.5	—
2025/10/29 6:30	< 0.64	< 0.81	7.9	—
2025/10/30 13:32	< 0.70	< 0.64	9.0	< 6.8
2025/10/31 6:30	< 0.75	< 0.77	8.9	—
2025/11/1 6:13	< 0.92	1.6	5.4	—

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

※3 試料採取作業の安全確保のため、令和6年6月11日より採取場所を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

※3 Because of ensuring safety in sampling operation, sampling point has been moved to approximately 1300 m south from discharge outlet of Fukushima Dai-ichi NPP (unit 1 to 4) temporarily since Jun. 11, 2024.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
採取日: 令和7年9月8日、10月6日、27日、30日、31日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Sep 8, Oct 6, 27, 30, 31, 2025

令和7年11月6日
Nov 6, 2025

3. 採取場所T-0-1〔上層〕 Sampling Point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/9/8 6:51	< 0.32	< 0.27	< 13	< 5.9
2025/9/8 6:51	—	—	—	<u>0.072</u>
2025/9/11 13:26	—	—	—	< 7.4
2025/9/12 7:02	—	—	—	< 7.1
2025/9/13 6:49	—	—	—	< 5.5
2025/9/14 6:44	—	—	—	< 6.9
2025/9/15 6:47	< 0.30	< 0.28	< 13	< 8.4
2025/9/15 6:47	—	—	—	< 0.35
2025/9/16 7:07	—	—	—	< 6.4
2025/9/17 7:00	—	—	—	< 7.7
2025/9/18 7:30	—	—	—	< 7.7
2025/9/19 7:15	—	—	—	< 8.2
2025/9/20 6:40	—	—	—	< 5.1
2025/9/21 6:51	—	—	—	< 8.5
2025/9/22 6:46	< 0.27	< 0.27	15	< 6.0
2025/9/22 6:46	—	—	—	< 0.37
2025/9/23 6:58	—	—	—	< 8.4
2025/9/24 6:58	—	—	—	< 7.5
2025/9/25 7:48	—	—	—	< 5.6
2025/9/26 7:19	—	—	—	< 6.2
2025/9/27 6:51	—	—	—	< 6.1
2025/9/28	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/9/29 8:30	< 0.31	< 0.30	< 15	< 8.6
2025/9/29 8:30	—	—	—	< 0.34
2025/9/30 7:05	—	—	—	< 7.0
2025/10/1 7:12	—	—	—	< 5.9
2025/10/2 7:16	—	—	—	< 6.2
2025/10/3 7:06	—	—	—	< 7.8
2025/10/4 6:48	—	—	—	< 6.9
2025/10/5 7:09	—	—	—	< 5.9
2025/10/6 7:00	< 0.29	< 0.26	< 13	< 7.1
2025/10/13 7:27	< 0.35	< 0.25	15	< 6.9
2025/10/20 7:13	< 0.29	< 0.28	< 13	< 7.0
2025/10/27 7:12	<u>< 0.36</u>	<u>< 0.28</u>	<u>< 14</u>	<u>< 6.9</u>
2025/10/30 13:45	—	—	—	<u>< 8.0</u>
2025/10/31 7:22	—	—	—	<u>< 8.2</u>
2025/11/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			

4. 採取場所T-0-1A〔上層〕 Sampling Point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/9/8 7:09	< 0.33	< 0.25	< 13	< 5.9
2025/9/8 7:09	—	—	—	<u>0.096</u>
2025/9/11 13:31	—	—	—	< 5.9
2025/9/12 7:19	—	—	—	< 5.6
2025/9/13 6:53	—	—	—	< 6.7
2025/9/14 6:48	—	—	—	< 7.1
2025/9/15 7:09	< 0.30	< 0.24	< 14	< 8.4
2025/9/15 7:09	—	—	—	2.2
2025/9/16 7:12	—	—	—	< 6.5
2025/9/17 7:05	—	—	—	< 7.7
2025/9/18 7:47	—	—	—	9.0
2025/9/19 7:19	—	—	—	< 7.2
2025/9/20 6:44	—	—	—	< 6.3
2025/9/21 6:55	—	—	—	< 7.0
2025/9/22 7:07	< 0.33	< 0.33	13	< 5.9
2025/9/22 7:07	—	—	—	< 0.32

2025/9/23 7:02	-	-	-	< 7.2
2025/9/24 7:02	-	-	-	23
2025/9/25 7:42	-	-	-	< 7.8
2025/9/26 7:23	-	-	-	< 5.4
2025/9/27 6:54	-	-	-	< 7.8
2025/9/28	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/9/29 8:24	< 0.30	< 0.20	< 15	< 8.6
2025/9/29 8:24	-	-	-	< 0.33
2025/9/30 7:09	-	-	-	< 7.0
2025/10/1 7:15	-	-	-	< 5.9
2025/10/2 7:32	-	-	-	< 5.5
2025/10/3 7:10	-	-	-	< 7.8
2025/10/4 6:53	-	-	-	< 6.9
2025/10/5 7:13	-	-	-	< 5.9
2025/10/6 7:19	< 0.30	< 0.30	< 13	< 7.1
2025/10/13 7:42	< 0.29	< 0.26	< 13	< 6.9
2025/10/20 7:32	< 0.35	< 0.31	13	< 7.0
2025/10/27 7:29	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.30</u>	<u>< 14</u>	<u>< 6.9</u>
2025/10/30 14:02	-	-	-	<u>< 8.0</u>
2025/10/31 7:26	-	-	-	16
2025/11/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			

5. 採取場所T-0-2〔上層〕 Sampling Point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/9/8 8:18	< 0.25	< 0.38	< 13	< 5.9
2025/9/11 13:39	-	-	-	< 7.4
2025/9/12 7:53	-	-	-	< 7.1
2025/9/13 7:01	-	-	-	< 5.5
2025/9/14 6:58	-	-	-	< 6.9
2025/9/15 8:17	< 0.35	< 0.29	< 13	< 8.3
2025/9/15 8:17	-	-	-	0.72
2025/9/16 7:21	-	-	-	< 6.4
2025/9/17 7:13	-	-	-	< 7.7
2025/9/18 8:15	-	-	-	< 6.1
2025/9/19 7:25	-	-	-	< 8.2
2025/9/20 6:52	-	-	-	12
2025/9/21 7:02	-	-	-	< 8.5
2025/9/22 8:17	< 0.31	< 0.34	< 12	< 6.0
2025/9/22 8:17	-	-	-	0.40
2025/9/23 7:09	-	-	-	< 8.4
2025/9/24 7:09	-	-	-	< 7.5
2025/9/25 7:23	-	-	-	< 7.8
2025/9/26 7:29	-	-	-	< 6.2
2025/9/27 7:01	-	-	-	< 6.1
2025/9/28	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/9/29 8:01	< 0.38	< 0.32	< 15	< 8.5
2025/9/29 8:01	-	-	-	< 0.32
2025/9/30 7:19	-	-	-	< 6.9
2025/10/1 7:25	-	-	-	< 5.9
2025/10/2 7:40	-	-	-	< 6.2
2025/10/3 7:17	-	-	-	< 7.8
2025/10/4 7:01	-	-	-	< 6.9
2025/10/5 7:22	-	-	-	< 5.9
2025/10/6 8:48	< 0.34	< 0.36	< 13	< 7.1
2025/10/6 8:48	-	-	-	<u>< 0.32</u>
2025/10/13 8:39	< 0.34	< 0.30	< 13	< 6.9
2025/10/20 8:38	< 0.35	< 0.24	14	< 7.0
2025/10/27 8:55	<u>< 0.31</u>	<u>< 0.36</u>	<u>< 14</u>	<u>< 6.9</u>
2025/10/30 14:32	-	-	-	<u>< 8.0</u>
2025/10/31 7:33	-	-	-	<u>< 8.2</u>
2025/11/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			

6. 採取場所T-0-3A[上層] Sampling Point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/9/8 8:12	< 0.35	< 0.25	< 13	<u>0.069</u>
2025/9/12 7:45	—	—	—	< 5.7
2025/9/15 8:11	< 0.29	< 0.34	< 13	< 8.3
2025/9/15 8:11	—	—	—	< 0.33
2025/9/18 8:11	—	—	—	< 8.5
2025/9/22 8:09	< 0.33	< 0.32	14	< 7.1
2025/9/22 8:09	—	—	—	< 0.32
2025/9/25 7:18	—	—	—	< 7.6
2025/9/29 7:55	< 0.27	< 0.31	< 15	< 5.6
2025/9/29 7:55	—	—	—	< 0.33
2025/10/2 7:46	—	—	—	< 5.5
2025/10/6 8:39	< 0.38	< 0.34	< 13	< 6.6
2025/10/13 8:34	< 0.31	< 0.34	15	—
2025/10/20 8:32	< 0.34	< 0.39	< 13	—
2025/10/27 8:49	<u>< 0.29</u>	<u>< 0.32</u>	<u>< 14</u>	—
2025/10/30 14:26	—	—	—	<u>< 5.4</u>

7. 採取場所T-0-3[上層] Sampling Point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/9/8 8:05	< 0.27	< 0.30	< 12	<u>0.088</u>
2025/9/12 7:41	—	—	—	< 5.7
2025/9/15 8:04	< 0.39	< 0.37	< 13	< 8.3
2025/9/15 8:04	—	—	—	< 0.33
2025/9/18 8:07	—	—	—	< 7.7
2025/9/22 8:03	< 0.25	< 0.24	< 12	< 6.0
2025/9/22 8:03	—	—	—	< 0.33
2025/9/25 7:15	—	—	—	< 7.8
2025/9/29 7:50	< 0.36	< 0.40	< 15	< 8.5
2025/9/29 7:50	—	—	—	< 0.33
2025/10/2 7:57	—	—	—	< 5.4
2025/10/6 8:32	< 0.38	< 0.27	< 13	< 7.1
2025/10/13 8:31	< 0.30	< 0.26	< 13	—
2025/10/20 8:27	< 0.33	< 0.26	16	—
2025/10/27 8:44	<u>< 0.25</u>	<u>< 0.27</u>	<u>< 14</u>	—
2025/10/30 14:22	—	—	—	<u>< 8.0</u>

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
採取日: 令和7年10月27日、30日、31日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Oct 27, 30, 31, 2025

令和7年11月6日
Nov 6, 2025

8. 採取場所T-A1〔上層〕 Sampling Point T-A1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/9/29 8:16	< 0.33	< 0.38	< 5.6
2025/9/29 8:16	—	—	0.50
2025/10/2 7:24	—	—	< 8.0
2025/10/6 7:10	< 0.21	< 0.35	< 6.5
2025/10/13 7:35	< 0.37	< 0.34	—
2025/10/20 7:23	< 0.27	< 0.31	—
2025/10/27 7:21	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.32</u>	—
2025/10/30 13:55	—	—	<u>< 5.5</u>

9. 採取場所T-A2〔上層〕 Sampling Point T-A2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/9/29 8:06	< 0.34	< 0.35	< 5.6
2025/9/29 8:06	—	—	0.48
2025/9/30 7:13	—	—	< 7.0
2025/10/1 7:21	—	—	< 5.9
2025/10/2 7:37	—	—	< 8.0
2025/10/3 7:15	—	—	< 7.8
2025/10/4 6:57	—	—	< 6.8
2025/10/5 7:17	—	—	< 5.9
2025/10/6 7:25	< 0.32	< 0.28	< 6.6
2025/10/13 7:47	< 0.28	< 0.26	< 7.6
2025/10/20 7:39	< 0.30	< 0.28	< 6.8
2025/10/27 7:34	<u>< 0.34</u>	<u>< 0.23</u>	<u>< 5.6</u>
2025/10/30 14:07	—	—	<u>< 5.5</u>
2025/10/31 7:29	—	—	<u>< 7.0</u>
2025/11/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		

10. 採取場所T-A3〔上層〕 Sampling Point T-A3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/9/29 7:43	< 0.38	< 0.30	< 5.6
2025/9/29 7:43	—	—	0.43
2025/10/2 7:50	—	—	< 8.0
2025/10/6 8:23	< 0.35	< 0.35	< 6.5
2025/10/13 8:24	< 0.33	< 0.28	—
2025/10/20 8:19	< 0.30	< 0.26	—
2025/10/27 8:37	<u>< 0.36</u>	<u>< 0.27</u>	—
2025/10/30 14:15	—	—	<u>< 5.5</u>

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

参考 reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP