

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年7月7日、26日～8月1日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Jul 7, 26 – Aug 1, 2026

令和8年8月4日
Aug 4, 2026

1. 採取場所T-1〔上層〕 Sampling Point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/7/1 7:02	< 0.85	< 0.61	–	–
2026/7/2 7:05	< 0.78	< 0.58	–	–
2026/7/3 7:17	< 0.85	< 0.70	–	–
2026/7/4 6:50	< 0.78	< 0.58	–	–
2026/7/5 6:55	< 0.82	< 0.71	–	–
2026/7/6 13:43	< 0.81	< 0.59	–	< 9.7
2026/7/7 8:05	< 0.69	< 0.69	14	<u>0.34</u>
2026/7/8 7:00	< 0.69	< 0.59	–	–
2026/7/9 6:52	< 0.65	< 0.79	–	< 8.3
2026/7/10 6:44	< 0.53	< 0.69	–	–
2026/7/11 7:10	< 0.93	< 0.85	–	–
2026/7/12 7:15	< 0.69	< 0.64	–	–
2026/7/13 6:57	< 0.84	< 0.66	11	< 8.8
2026/7/14 6:57	< 0.82	< 0.67	–	–
2026/7/15 6:59	< 0.72	< 0.61	–	–
2026/7/16 6:36	< 0.58	< 0.93	–	< 9.1
2026/7/17 7:00	< 0.56	< 0.59	–	–
2026/7/18 7:11	< 0.71	< 0.58	–	–
2026/7/19 7:30	< 0.85	< 0.65	–	–
2026/7/20 7:13	< 0.98	< 0.79	9.5	< 7.5
2026/7/21 6:41	< 0.88	< 0.71	–	–
2026/7/22 6:55	< 0.71	< 0.58	–	–
2026/7/23 6:50	< 0.75	< 0.86	–	< 7.1
2026/7/24 7:07	< 0.82	< 0.60	–	–
2026/7/25 6:53	< 0.85	< 0.63	–	–
2026/7/26 7:17	<u>< 0.82</u>	<u>< 0.78</u>	–	–
2026/7/27 7:00	<u>< 0.82</u>	<u>< 0.79</u>	–	<u>< 5.9</u>
2026/7/28 7:08	<u>< 0.71</u>	<u>< 0.69</u>	–	–
2026/7/29 6:55	<u>< 0.62</u>	<u>< 0.69</u>	<u>6.6</u>	–
2026/7/30 13:30	<u>< 0.71</u>	<u>< 0.64</u>	–	<u>< 8.0</u>
2026/7/31 6:40	<u>< 0.72</u>	<u>< 0.71</u>	–	–
2026/8/1 7:06	<u>< 0.73</u>	<u>< 0.77</u>	–	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年7月7日、14日、18日、26日～8月1日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Jul 7, 14, 18, 26 – Aug 1, 2026

令和8年8月4日
Aug 4, 2026

2. 採取場所T-2^{※3}[上層] Sampling Point T-2^{※3}[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/7/1 6:35	< 0.78	< 0.88	9.8	< 0.28
2026/7/2 6:30	< 0.99	< 0.80	13	–
2026/7/3 6:45	< 0.58	< 0.97	8.2	–
2026/7/4 7:52	< 0.69	< 0.69	10	–
2026/7/5 8:10	< 0.80	< 0.63	4.2	–
2026/7/6 13:46	< 0.95	< 0.72	7.3	< 9.8
2026/7/7 8:00	< 0.84	< 0.66	8.2	<u>< 0.33</u>
2026/7/8 7:15	< 0.78	< 0.79	14	–
2026/7/9 7:50	< 0.77	< 0.58	9.2	< 8.3
2026/7/10 8:00	< 0.78	< 0.66	13	–
2026/7/11 8:40	< 0.56	< 0.54	12	–
2026/7/12 6:20	< 0.77	< 0.86	14	–
2026/7/13 8:30	< 0.58	< 0.82	13	< 8.8
2026/7/14 6:40	< 0.75	< 0.71	10	<u>0.99</u>
2026/7/15 6:40	< 0.88	< 0.78	8.3	–
2026/7/16 6:26	< 0.65	< 0.47	10	< 9.1
2026/7/17 6:30	< 0.93	< 0.70	13	–
2026/7/18 8:25	< 0.75	< 0.51	9.7	<u>0.40</u>
2026/7/19 7:50	< 0.69	< 0.51	14	–
2026/7/20 8:50	< 0.72	< 0.69	14	< 7.5
2026/7/21 6:07	< 0.68	< 0.75	15	–
2026/7/22 6:25	< 0.63	< 0.67	10	–
2026/7/23 6:15	< 0.62	< 0.56	13	< 7.1
2026/7/24 6:50	< 0.60	< 0.64	9.5	–
2026/7/25 8:11	< 0.88	< 0.64	7.9	–
2026/7/26 8:07	<u>< 0.82</u>	<u>< 0.49</u>	<u>12</u>	–
2026/7/27 8:02	<u>< 0.75</u>	<u>< 0.86</u>	<u>11</u>	<u>< 5.9</u>
2026/7/28 6:20	<u>< 0.62</u>	<u>< 0.61</u>	<u>12</u>	–
2026/7/29 7:45	<u>< 0.66</u>	<u>< 0.90</u>	<u>14</u>	–
2026/7/30 13:33	<u>< 0.84</u>	<u>< 0.66</u>	<u>6.4</u>	<u>< 8.0</u>
2026/7/31 7:56	<u>< 0.68</u>	<u>< 0.75</u>	<u>13</u>	–
2026/8/1 8:36	<u>< 0.73</u>	<u>0.87</u>	<u>8.1</u>	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

※3 試料採取作業の安全確保のため、令和6年6月11日より採取場所を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

※3 Because of ensuring safety in sampling operation, sampling point has been moved to approximately 1300 m south from discharge outlet of Fukushima Dai-ichi NPP (unit 1 to 4) temporarily since Jun. 11, 2024.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
採取日: 令和8年6月29日、7月7日、26日、28日～8月1日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Jun 29, Jul 7, 26, 28 – Aug 1, 2026

令和8年8月4日
Aug 4, 2026

3. 採取場所T-0-1〔上層〕 Sampling Point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/6/29 7:03	< 0.35	< 0.34	< 14	< 7.5
2026/6/29 7:03	—	—	—	<u>< 0.36</u>
2026/7/6 13:41	—	—	—	< 9.8
2026/7/7 6:35	< 0.33	< 0.28	< 14	< 6.6
2026/7/8 6:31	—	—	—	< 8.7
2026/7/9 6:42	—	—	—	< 6.3
2026/7/10 6:34	—	—	—	< 6.8
2026/7/11 8:17	—	—	—	< 7.0
2026/7/12 7:29	—	—	—	< 8.5
2026/7/13 6:25	< 0.31	< 0.29	17	< 7.6
2026/7/14 6:40	—	—	—	< 5.5
2026/7/15 6:15	—	—	—	< 8.6
2026/7/16 6:23	—	—	—	< 9.7
2026/7/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/19 7:25	—	—	—	< 6.9
2026/7/20 6:33	< 0.30	< 0.25	< 13	< 6.1
2026/7/21 7:10	—	—	—	< 8.4
2026/7/22 6:24	—	—	—	< 6.8
2026/7/23 7:02	—	—	—	< 7.9
2026/7/24 6:25	—	—	—	< 8.6
2026/7/25 7:45	—	—	—	< 7.9
2026/7/26 7:44	—	—	—	<u>< 6.8</u>
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/28 6:49	—	—	—	<u>< 7.5</u>
2026/7/29 8:51	<u>< 0.34</u>	<u>< 0.30</u>	<u>< 14</u>	<u>< 8.2</u>
2026/7/30 13:42	—	—	—	<u>< 7.3</u>
2026/7/31 6:57	—	—	—	<u>< 9.0</u>
2026/8/1 8:03	—	—	—	<u>< 7.7</u>

4. 採取場所T-0-1A〔上層〕 Sampling Point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/6/29 7:19	< 0.34	< 0.29	< 13	< 7.6
2026/6/29 7:19	—	—	—	<u>< 0.31</u>
2026/7/6 13:47	—	—	—	14
2026/7/7 6:53	< 0.30	< 0.32	< 14	< 8.2
2026/7/7 6:53	—	—	—	<u>< 0.32</u>
2026/7/8 6:34	—	—	—	< 7.8
2026/7/9 6:57	—	—	—	< 6.4
2026/7/10 6:38	—	—	—	< 7.1
2026/7/11 8:21	—	—	—	< 8.0
2026/7/12 7:33	—	—	—	< 6.8
2026/7/13 6:41	< 0.35	< 0.34	< 12	< 7.6
2026/7/14 6:43	—	—	—	< 8.3
2026/7/15 6:19	—	—	—	< 7.6
2026/7/16 6:36	—	—	—	< 9.8
2026/7/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/19 7:29	—	—	—	< 7.7
2026/7/20 6:49	< 0.34	< 0.31	< 13	< 6.0
2026/7/21 7:14	—	—	—	< 5.0
2026/7/22 6:28	—	—	—	< 6.3
2026/7/23 7:16	—	—	—	< 7.9
2026/7/24 6:29	—	—	—	< 9.7
2026/7/25 7:49	—	—	—	< 6.8
2026/7/26 7:48	—	—	—	<u>< 6.7</u>
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/28 7:04	—	—	—	<u>< 7.3</u>
2026/7/29 8:45	<u>< 0.28</u>	<u>< 0.32</u>	15	<u>< 8.2</u>
2026/7/30 13:47	—	—	—	<u>< 7.4</u>
2026/7/31 7:13	—	—	—	<u>< 8.8</u>
2026/8/1 8:06	—	—	—	<u>< 9.0</u>

5. 採取場所T-0-2〔上層〕 Sampling Point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/6/29 8:06	< 0.39	< 0.29	< 14	< 7.6
2026/6/29 8:06	—	—	—	< 0.31
2026/7/6 13:56	—	—	—	< 7.8
2026/7/7 7:42	< 0.29	< 0.25	< 14	< 6.5
2026/7/7 7:42	—	—	—	<u>< 0.32</u>
2026/7/8 6:41	—	—	—	< 8.7
2026/7/9 7:22	—	—	—	< 6.3
2026/7/10 6:45	—	—	—	< 6.8
2026/7/11 8:28	—	—	—	< 7.0
2026/7/12 7:39	—	—	—	< 8.6
2026/7/13 7:31	< 0.29	< 0.35	13	< 7.6
2026/7/14 6:49	—	—	—	< 5.5
2026/7/15 6:26	—	—	—	< 8.6
2026/7/16 7:01	—	—	—	< 9.8
2026/7/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/19 7:36	—	—	—	< 6.9
2026/7/20 7:51	< 0.30	< 0.32	18	< 6.0
2026/7/21 7:22	—	—	—	< 8.4
2026/7/22 6:35	—	—	—	< 6.8
2026/7/23 7:46	—	—	—	< 7.9
2026/7/24 6:38	—	—	—	< 8.6
2026/7/25 7:56	—	—	—	< 7.4
2026/7/26 7:56	—	—	—	<u>< 6.7</u>
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/28 7:31	—	—	—	<u>< 7.6</u>
2026/7/29 8:17	<u>< 0.34</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 14</u>	<u>< 8.2</u>
2026/7/30 13:56	—	—	—	<u>< 7.4</u>
2026/7/31 7:42	—	—	—	<u>< 9.0</u>
2026/8/1 8:16	—	—	—	<u>< 7.8</u>

6. 採取場所T-0-3A〔上層〕 Sampling Point T-0-3A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/6/29 8:01	< 0.30	< 0.27	< 14	<u>< 0.31</u>
2026/7/7 7:36	< 0.24	< 0.29	< 14	< 8.1
2026/7/7 7:36	—	—	—	<u>< 0.32</u>
2026/7/9 7:17	—	—	—	< 9.0
2026/7/13 7:26	< 0.33	< 0.26	14	< 5.9
2026/7/16 6:56	—	—	—	< 6.1
2026/7/20 7:45	< 0.33	< 0.34	< 13	< 7.5
2026/7/23 7:40	—	—	—	< 5.9
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/28 7:25	—	—	—	<u>< 7.3</u>
2026/7/29 8:10	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 13</u>	—
2026/7/31 7:36	—	—	—	<u>< 8.3</u>

7. 採取場所T-0-3〔上層〕 Sampling Point T-0-3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/6/29 7:58	< 0.31	< 0.34	< 14	<u>< 0.31</u>
2026/7/7 7:30	< 0.34	< 0.31	< 14	< 8.1
2026/7/7 7:30	—	—	—	<u>< 0.32</u>
2026/7/9 7:14	—	—	—	< 6.3
2026/7/13 7:23	< 0.29	< 0.24	19	< 7.6
2026/7/16 6:54	—	—	—	< 9.7
2026/7/20 7:39	< 0.39	< 0.31	< 13	< 6.0
2026/7/23 7:36	—	—	—	< 7.9
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/7/28 7:22	—	—	—	<u>< 7.6</u>
2026/7/29 8:04	<u>< 0.25</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 14</u>	—
2026/7/31 7:32	—	—	—	<u>< 8.8</u>

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
採取日: 令和8年6月29日、7月26日、28日～8月1日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Jun 29, Jul 26, 28 – Aug 1, 2026

令和8年8月4日
Aug 4, 2026

8. 採取場所T-A1〔上層〕 Sampling Point T-A1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2026/6/29 7:11	< 0.35	< 0.30	<u>< 0.33</u>
2026/7/7 6:45	< 0.31	< 0.28	< 7.0
2026/7/9 6:50	–	–	< 8.9
2026/7/13 6:33	< 0.35	< 0.37	< 5.8
2026/7/16 6:30	–	–	< 6.2
2026/7/20 6:42	< 0.34	< 0.38	< 7.5
2026/7/23 7:09	–	–	< 5.9
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/7/28 6:58	–	–	<u>< 7.8</u>
2026/7/29 8:34	<u>< 0.32</u>	<u>< 0.26</u>	–
2026/7/31 7:05	–	–	<u>< 8.4</u>

9. 採取場所T-A2〔上層〕 Sampling Point T-A2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2026/6/29 7:24	< 0.34	< 0.37	< 7.6
2026/6/29 7:24	–	–	<u>< 0.33</u>
2026/7/6 13:52	–	–	< 7.7
2026/7/7 6:58	< 0.30	< 0.22	< 7.1
2026/7/8 6:38	–	–	< 7.9
2026/7/9 7:00	–	–	< 9.0
2026/7/10 6:42	–	–	< 7.1
2026/7/11 8:25	–	–	< 7.9
2026/7/12 7:36	–	–	< 6.9
2026/7/13 6:45	< 0.31	< 0.28	< 5.8
2026/7/14 6:46	–	–	< 8.3
2026/7/15 6:23	–	–	< 7.6
2026/7/16 6:39	–	–	< 6.1
2026/7/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/7/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/7/19 7:33	–	–	< 7.6
2026/7/20 6:55	< 0.31	< 0.31	< 7.5
2026/7/21 7:18	–	–	< 5.0
2026/7/22 6:31	–	–	< 6.3
2026/7/23 7:21	–	–	< 5.9
2026/7/24 6:34	–	–	< 9.8
2026/7/25 7:53	–	–	< 7.2
2026/7/26 7:52	–	–	<u>< 6.7</u>
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/7/28 7:09	–	–	<u>< 7.9</u>
2026/7/29 8:22	<u>< 0.35</u>	<u>< 0.26</u>	<u>< 6.4</u>
2026/7/30 13:52	–	–	<u>< 7.4</u>
2026/7/31 7:17	–	–	<u>< 8.5</u>
2026/8/1 8:11	–	–	<u>< 9.1</u>

10. 採取場所T-A3〔上層〕 Sampling Point T-A3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2026/6/29 7:51	< 0.38	< 0.34	< 0.33
2026/7/7 7:25	< 0.31	< 0.23	< 7.0
2026/7/9 7:09	–	–	< 9.0
2026/7/13 7:17	< 0.35	< 0.33	< 5.8
2026/7/16 6:48	–	–	< 6.1
2026/7/20 7:32	< 0.33	< 0.29	< 7.5
2026/7/23 7:30	–	–	< 5.9
2026/7/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/7/28 7:17	–	–	< 7.9
2026/7/29 7:55	< 0.34	< 0.33	–
2026/7/31 7:26	–	–	< 9.5

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

参考 reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント
(Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP